

NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE – 3

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLED
kratek opis gradnje	Obnova kotlovnice za pripravo STV in razdelilnika ogrevanja

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	<input type="checkbox"/> novogradnja - novozgrajen objekt
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	<input type="checkbox"/> novogradnja - prizidava
	<input type="checkbox"/> rekonstrukcija
	<input type="checkbox"/> sprememba namembnosti
	<input type="checkbox"/> odstranitev
	<input checked="" type="checkbox"/> drugo – investicijsko vzdrževalna dela

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID)	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta	6-5/17
	<input type="checkbox"/> sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	3 – NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
številka načrta	E-48/19
datum izdelave	APRIL 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	TOMAŽ PETERLIN, el.tehnik
identifikacijska številka	IZS E-9048
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	ŠLIBAR INŽENIRING d.o.o.,
naslov	Motnica 17, 1236 Trzin
vodja projekta	JANEZ ŠLIBAR, univ.dipl.inž.str.
identifikacijska številka	IZS S-1456
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	JANEZ ŠLIBAR, univ.dipl.inž.str.
podpis odgovorne osebe projektanta	

številka izvoda	1 2 3 4
-----------------	---------

3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA št. E-48/19

3.1	NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU	1
3.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA	2
3.3	TEHNIČNO POROČILO	3
1.	TEHNIČNI OPIS	3
1.1.	SPLOŠNO	3
1.2.	OPIS INŠTALACIJ	3
2.	ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM	5
3.	IZRAČUNI	7
3.1.	IZRAČUN RAZSVETLJAVE	7
3.2.	IZRAČUN KONIČNE MOČI	7
3.3.	DIMENZIONIRANJE IN KONTROLA KABLOV	7
4.	PROJEKTANTSKI POPIS	10

3.4 RISBE

List št: Naziv risbe:

E-1	- TLORIS KOTLOVNICE - MOČ
E-2	- TLORIS KOTLOVNICE - RAZSVETLJAVA
E-3	- VEZALNA RISBA IN IZGLED RAZDELILNIKA R-KOT
E-4	- BLOK SHEMA POVEZAV ZA AVTOMATIKO OGREVANJA
E-5	- STROJNA SHEMA KOTLOVNICE
E-6	- BLOK SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
E-7	- SHEMATSKI PRIKAZ IZENAČEVANJA POTENCIALOV

3.3 TEHNIČNO POROČILO

1. TEHNIČNI OPIS

1.1. Splošno

Načrt projektne dokumentacije PZI močnostnih in signalno komunikacijskih inštalacij je izdelan skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim standardom.

Pri projektiranju so bili upoštevani ukrepi in rešitve Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (UL RS 41/2009) s pripadajočo tehnično smernico (TSG-N-002:2013-Nizkonapetostne električne inštalacije).

Močnostne inštalacije obsegajo: splošno in tehnološko moč za kotlovnico, splošno in varnostno razsvetljavo ter izenačevanje potencialov in ozemljitve.

Signalno komunikacijske inštalacije obsegajo: podatkovne povezave za potrebe kotlov.

Načrt električnih inštalacij je izdelan na osnovi gradbenih podlog ter podatkih strojnega projektanta.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del odkrije neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.

1.2. Opis inštalacij

Inštalacije so predvidene s kablji, položenimi nad ometom na kabelski polici ter delno v inštalacijskem kanalu.

Vsi kablji so tipa NYM-J, LIYCY, JY(St)Y, detajlno število žil in prerez kablov je razviden iz enopolne risbe ter blok shem povezav.

Splošna moč

Predviden je priklop obstoječega energetskega dovodnega kabla v novem razdelilniku R-KOT.

V kotlovnici je predvidena namestitev novega razdelilnika. Razdelilnik R-KOT je predviden kot prostostoječa omara z vgrajenimi elementi za zaščito posameznih tokokrogov. Izklop razdelilnika R-KOT oziroma kotlovnice je možen s stikalom na razdelilniku oziroma s tipkalom pred vhodom v kotlovnico.

Obstoječe porabnike (ki se ohranjajo), napajane iz starega razdelilnika se preveže na novi razdelilnik na lokaciji starega, kjer so v ta namen predvideni rezervni varovalni elementi. Obstoječe elemente električnih inštalacij v prostoru se med časom izvajanja zaščititi.

Poleg napajanja in krmilnih povezav za tehnologijo kotlovnice je predvidena inštalacija splošnih enofaznih in trifaznih vtičnic.

Moč za strojne naprave

Napajanje porabnikov v kotlovnici je predvideno po zahtevah projektanta strojnih inštalacij.

Vse naprave v kotlovnici se napajajo oziroma krmilijo iz razdelilnika R-KOT oziroma iz kotlovske avtomatike.

Iz razdelilnika R-KOT se napaja plinski kotel, avtomatika ogrevanja ter obtočne črpalke.

Poleg novih naprav se v kotlovnici napajajo tudi obstoječe naprave, katere se ohranjajo (kotel z avtomatiko, gorilnik, mehčalna naprava, črpalke).

Celoten sistem vezave in napajanja strojnih elementov je potrebno pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo.

Povezave, ki niso zajete v sklopu enopolne risbe ali blok shem predmetnega načrta so predvidene v sklopu naprave.

Meritve električne energije

Meritve porabe električne energije so predvidene v sklopu celotnega objekta in niso predmet tega načrta.

Glede na povečavo moči ob upoštevanju faktorja istočasnosti ni potrebna povečava priključne moči objekta.

Razsvetljava

Razsvetljava je predvidena z LED svetilkami z zaščitno kapo.

Vklop svetilk je izveden z nadometnimi stikali v prostoru. Stikalo se namesti na višino 1,2m od tal.

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je namenjena za označevanje izhodne poti v slučaju izpada omrežne napetosti.

Predviden je priklop obstoječe svetilke varnostne razsvetljave na novi razdelilnik.

V bližini svetilke mora biti nameščen ustrezen varnostni znak za prikaz smeri izhoda. Pri lokaciji take oznake je potrebno paziti, da bo znak v primeru vklopa varnostne razsvetljave osvetljen in da znak prikazuje pravo smer izhoda.

Varnostni znaki morajo biti v obliki in barvi skladni s SIST 1013. Varnostni znak mora biti zelene barve na beli podlagi, na njem pa je obris bežečega človeka, smerna puščica (levo, desno, navzdol-izhod) ter pravokotnik.

Ob svetilkah varnostne razsvetljave mora biti oznaka iz katere je razvidno iz katerega razdelilnika se napaja, številka tokokroga ter zaporedna številka svetilke. Inštalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti označen tako, da je razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave.

Tesnitev med posameznimi požarnimi sektorji

Med izvedbo in ob zaključku je potrebno pozornost posvetiti tesnitvi inštalacij med požarnimi sektorji. Kotlovnico se upošteva kot ločen sektor.

Tesnitev prehodov med mora biti izvedena s požarno odpornim materialom, kot so požarno odporne blazinice, vrečke in kiti (E60).

Ozemljitve

V sklopu načrta so predvidene ozemljitve vseh kovinskih delov v kotlovnici. Kovinske mase se preko žice H07V-K 6 mm² oziroma 16 mm² veže na glavno izenačitveno zbiralko kotlovnice (GIP-KOT).

2. ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Zaščita pred električnim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober 2007.

Samodejni odklop napajanja je zaščitni ukrep, pri katerem:

- je osnovna zaščita zagotovljena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi v skladu z dodatkom »A«, če pride v poštev, v dodatku »B«,
- je zaščita ob okvari zagotovljena z zaščitno izenačitvijo potencialov in samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare v skladu s točkami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda.

Zahteve za osnovno zaščito (zaščito pred neposrednim dotikom):

- vsa električna oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno zaščito, opisanih v dodatku:
 - »A« - osnovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrovi.
 - »B« - ovire, postavitve zunaj dosega rok.

Zahteve za zaščito ob okvari (zaščita pri posrednem dotiku):

- Zaščitna ozemljitev in zaščitna izenačitev potencialov
- Samodejni odklop ob okvari
- Sistem inštalacije TN, TT, IT
- Dodatna zaščita

Zaščitna ozemljitev

Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zaščitnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako vrsto ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem posamično, v skupinah ali skupno. Vodniki za zaščito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za zaščitni vodnik po SIST HD 60364-5-54.

Zaščitna izenačitev potencialov

V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni deli povezani v zaščitno izenačitev potencialov:

- kovinske cevi napajalnih sistemov, ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr. plinske, vodovodne,
- tuji prevodni deli konstrukcije stavbe, če so dotakljivi ob normalni uporabi, kovinski deli centralnega ogrevanja in klimatskih naprav,
- kovinske armature železobetonskih konstrukcij, če so dotakljive in zanesljivo medsebojno povezane.

Če ti prihajajo od zunaj, jih je treba povezati skupaj čim bližje mestu njihovega vstopa v stavbo.

Vodniki za izenačitev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54.

V objektu je poleg razdelilnika predvidena glavna omarica izenačevanja potencialov GIP-KOT. V njej se združijo ozemljitveni vodi iz posameznih kovinskih mas. Glavni ozemljitveni vodnik poteka od GIP-KOT do ozemljila objekta, ki se izvede z vodnikom 16mm².

V grafičnem delu je podan shematski prikaz povezav izenačevanja potencialov v kotlovnici s podanimi preseki kablov.

Odklop napajanja

Kot zaščitni ukrep pred električnim udarom je predviden samodejni odklop (z instalacijskimi odklopniki oziroma talilnimi varovalkami), predvideni sistem inštalacije je TN.

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani preko zaščitnega vodnika z ozemljilno točko napajalnega sistema. Zaščitne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da pride do samodejnega odklopa v času, ki ustreza navedenim vrednostim v preglednici 41.1, točka 411.3.2.2, SIST HD 60364-4-41, če pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med faznim in zaščitnim vodnikom, oz. izpostavljenim prevodnim delom v poljubni točki instalacije. Varovalni elementi morajo biti izbrani tako, da zagotavljajo pri najvišji pričakovani napetosti 230V, 50 Hz, odklopilne čase skladno z zgoraj navedeno preglednico:

- za dovode in neprenosne porabnike večje kot 32A $t = 5 \text{ sek.}$
- za prenosne porabnike in vtičnice 400V do 32A $t = 0,2 \text{ sek.}$
- za prenosne porabnike in vtičnice 230V do 32A $t = 0,4 \text{ sek.}$

Lastnosti zaščitnih naprav in impedanca zaščitnega tokokroga mora izpolnjevati naslednji pogoj:

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

kjer je:

- Z_s - impedanca okvare zanke
- I_a - tok, ki zagotavlja samodejni odklop zaščitne naprave
- U_0 - nazivna napetost med linijskim vodnikom in zemljo

3. IZRAČUNI

3.1. Izračun razsvetljave

V prostorih objekta so izbrane svetilke v skladu z zahtevami investitorja.
Povprečna srednja osvetljenost prostora se izračuna po formuli:

$$E = \frac{n \times \phi \times \eta \times k}{S}$$

kjer pomeni:

- E - povprečna srednja osvetljenost prostora (lx)
- n - skupno število sijalk v prostoru
- ϕ - svetlobni tok sijalke (lm)
- $\eta \times k$ - izkoristek razsvetljave, faktor zaprašenosti in staranja
- S - površina prostora (m²)

Zahtevana povprečna srednja osvetljenost po SDR je za kotlovnice je 200-300lx. Dosežena vrednost je v predpisanih mejah.

3.2. Izračun konične moči

Obremenitev kotlovnice:

Instalirana moč	$P_i = 44,4 \text{ kW}$
Faktor istočasnosti	$f_i = 0,45$
Konična moč	$P_k = P_i \times f_i = 20 \text{ kW}$
Konični tok	$I_k = 30,4 \text{ A}$

Po izračunu obstoječa priključna moč ustreza.

3.3. Dimenzioniranje in kontrola kablov

Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo zaščite pred nadtoki.

Prožilne lastnosti naprave za preobremenitveno zaščito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z \rightarrow (I_2 = I_n \times k)$$

kjer je:

- P_n - nazivna moč porabnika
- I_n - naznačeni tok zaščitne naprave
- I_z - trajno dopusti tok kabla (po SIST HD 384.5.523 S2:2002)
- I_2 - tok, ki zagotavlja učinkovito delovanje zaščitne naprave v določenem času
- k - faktor zaščitne naprave 1,9 - za varovalke 6 in 10 A
1,6 - za varovalke 16 A in več
1,45 - zaščitni avtomati
- I_b - obratovalni tok za ta tokokrog, izračunan po formuli:

$$I_b = \frac{P_n}{U \times \cos \varphi \times \eta} \quad \text{za enofazne porabnike}$$

$$I_b = \frac{P_n}{\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi \times \eta} \quad \text{za trifazne porabnike}$$

Glede na izračunani tok bremena (I_b) določimo vrednost zaščitnega elementa (I_n) (talilne varovalke, inštalacijski odklopnik). Glede na izbrani zaščitni element pa po SIST HD 384.5.523 S2:2002 določimo trajno dovoljeni tok kabla (I_z).

Kratkostični tok tokokroga se izračuna po formuli:

$$I_a = \frac{U}{Z}$$

kjer je:

- U - napetost proti zemlji (230V)
- Z - impedanca zanke okvare - kratkostična impedanca, vključujoč vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare in zaščitni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.
- I_a - kratkostični tok

Kontrola minimalnega potrebnega preseka zaščitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, točka 543.1.2 in sicer po formuli:

$$S_{\min} = \frac{1}{K} \times I_a \times \sqrt{t}$$

kjer je:

- K - faktor določen v standardu
- t - izklopni čas zaščitne naprave (odčitani iz izklopne karakteristike zaščitne naprave)
- I_a - efektivna vrednost pričakovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemarljivo impedanco, ki lahko teče skozi zaščitno napravo

Zgoraj omenjena formula za S_{\min} velja le za preseke 10 mm² ali več, za manjše preseke pa kontrole ne izvajamo.

Kontrola presekov zaščitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica 54.3, ki določa, da mora biti presek zaščitnega vodnika S_z :

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm²,
- 16 mm², če je fazni vodnik od 16 mm² do 35 mm²,
- polovični presek faznega vodnika, če je I_e -ta večji od 35 mm².

V primeru, da zaščitni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanjši prerez (SIST HD 60364-5-54, točka 543.1.3):

- 2,5 mm² za Cu ali 16 mm² za Al, če je vodnik mehansko zaščiten,
- 4 mm² za Cu ali 16 mm² če zaščitni vodnik ni mehansko zaščiten,
- 50 mm² za FeZn.

Kontrola dimenzioniranja je razvidna v tabeli:


TABELA

RAZDELILNIK			M.O.	R-KOT	R-KOT	R-KOT
TOKOKROG				0W2	0W4	0W5
PORABNIK			R-KOT	RAZS	1F VTIČNICA	3F VTIČNICE
TIP INŠTALACIJE			E (52-C9)	E (52-C9)	E (52-C9)	E (52-C9)
NAZIVNA NAPETOST	Un	V	400	230	230	400
MOČ PORABNIKA	P	kW	20,0	0,4	1,5	3,0
cos ϕ x ETA			0,95	0,95	0,90	0,90
NAZIVNI TOK PORABNIKA	Ib	A	30,4	1,8	7,2	4,8
PRESEK FAZNEGA VODNIKA	Sf	mm ²	10	1,5	2,5	2,5
PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA	So	mm ²	10	1,5	2,5	2,5
TIP KABLA		mm ²	NYJ-J 5x10	NYM-J 3x1,5	NYM-J 3x2,5	NYM-J 5x2,5
TRAJNI ZDRŽNI TOK KABLA	Iz1	A	60,00	22,00	30,00	25,00
FAKTOR POLAGANJA IN TEMPERATURE	fp		0,85	0,85	0,85	0,85
TRAJNI ZDRŽNI TOK KABLA	Iz	A	51,00	18,70	25,50	21,25
NAZIVNI TOK ZAŠČITE	In	A	35,00	10,00	16,00	16,00
TOK DELOVANJA ZAŠČITE	I2	A	50,75	14,50	23,20	23,20
Iz x 1,45		A	73,95	27,12	36,98	30,81
DOLŽINA TOKOKROGA	l	m	45	18	15	10
IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA	Zo	ohm	0,200	0,361	0,361	0,361
IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA	Z1	ohm	0,161	0,429	0,214	0,143
SKUPNA IMPEDANCA	Z	ohm	0,361	0,789	0,575	0,504
TOK OKVARE	Ia	A	638	291	400	457
DEJANSKI ODKLOPNI ČAS	t	s	0,10	0,10	0,10	0,10
PADEC NAPETOSTI DO R	u1	%	0,50	1,50	1,50	1,50
PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA	u2	%	1,00	0,32	0,61	0,13
SKUPNI PADEC NAPETOSTI	u	%	1,50	1,83	2,11	1,64
KONTROLA PRESEKA	Smin	mm ²	1,75	0,00	0,00	0,00

Iz tabele vidimo, da velja: $I_b < I_n < I_z$; $I_2 < I_z \times 1,45$; kablji so pravilno izbrani

4. PROJEKTANTSKI POPIS

Projektantski popis električnih inštalacij in električne opreme je priložen v sklopu načrta strojnih inštalacij in strojne opreme št. 6-5/17, Elektro dela.




OPOMBA:
Inštalacija se izvede s kablji inštaliranimi nad ometom na kabelski polici,
inštalacijskem kanalu oz. zaščitni cevi.

Višina montaže stikal je 1,2m od tal.

Mikrolokacija postavitve svetilk se prilagodi končni postavitvi strojnih cevnih
inštalacij.

spremembe					
ESPIN d.o.o.			Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645		
investitor	ZDRAVSTVENI DOM BLED, Mladinska cesta 1, Bled				
naziv gradnje	OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLED				
načrt	NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE				
risba	TLORIS KOTLOVNICE - RAZSVETLJAVA				
vodja projekta	Janez ŠLIBAR, u.d.i.s.	IZS S-1456			
pooblaščen inž.	Tomaž PETERLIN, el. tehnik	IZS E-9048			
sodelavec	Jernej LOVŠIN, inž.el.				
vrsta dok.	PZI	datum	APRIL 2019		
št. projekta	6-5/17	št. načrta	E-48/19		
merilo	1:50	zamenjuje	št. risbe	E-2	



ESPiN d.o.o.
Bernikerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje,
Projektiranje in Nadzor

investitor ZDRAVSTVENI DOM BLEĐ,
Mladinska cesta 1, Bled


načrt OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLEĐ

načrt NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
Močnostne inštalacije

risba VEZALNA RISBA
RAZDELILNIKA R-KOT

vodja projekta Janez ŠLIBAR, u.d.i.s. IZS S-1456	
pooblaščen inž. Tomaž PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048	
sodelavec Jernej LOVŠIN, inž.el.	
št. projekta 6-5/17	št. načrta E-48/19
datum APRIL 2019	merilo
	zamenjuje
vrsta dok. PZI	št. str. 12
	stran 1

E-3





ESPiN d.o.o.
 Bernekerjeva 12, Ljubljana
 Elektro Svetovanje,
 Projektiranje in Nadzor


investitor ZDRAVSTVENI DOM BLED,
 Mladinska cesta 1, Bled
 naziv gradnje OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLED

načrt NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
 Močnostne inštalacije
 risba VEZALNA RISBA
 RAZDELILNIKA R-KOT

vodja projekta Janez ŠLIBAR, u.d.i.s. IZS S-1456	
pooblaščen inž. Tomaž PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048	
sodelavec Jernej LOVŠIN, inž.el.	
št. projekta 6-5/17	št. načrta E-48/19
datum APRIL 2019	merila
	zamenjuje
vrsta dok. PZI	št. str. 12
stran 2	risba E-3







ESPiN d.o.o.
 Bernekerjeva 12, Ljubljana
 Elektro Svetovanje,
 Projektiranje in Nadzor


investitor ZDRAVSTVENI DOM BLED,
 Mladinska cesta 1, Bled


naziv gradnje OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLED

načrt NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
 Močnostne inštalacije

risba VEZALNA RISBA
 RAZDELILNIKA R-KOT

vodja projekta		Janez ŠLIBAR, u.d.i.s.		IZS S-1456	
pooblašteni inž.		Tomaž PETERLIN, el. tehnik		IZS E-9048	
sodelavec		Jernej LOVŠIN, inž.el.			
št. projekta 6-5/17		št. načrta E-48/19		vrsta dok. PZI	
datum APRIL 2019		merilo		št. str. 12	
		zamenjuje		stran 5	
				risba E-3	





ESPiN d.o.o.
Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje,
Projektiranje in Nadzor

investitor ZDRAVSTVENI DOM BLEJ,
Mladinska cesta 1, Bled

naziv
gradnje OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLEJ

načrt NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
Močnostne inštalacije

risba **VEZALNA RISBA
RAZDELILNIKA R-KOT**

vodja projekta Janez ŠLIBAR, u.d.i.s. IZS S-1456

pooblaščen inž. Tomaž PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048

sodelavec Jernej LOVŠIN, inž.el.

št. projekta 6-5/17

datum APRIL 2019


št. načrta E-48/19

merilo
zamenjuje



vrsta dok. PZI

št. str. 12 risba
stran 10

E-3



<div>ESPiN d.o.o.</div> <div>Bernekerjeva 12, Ljubljana</div> <div>Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor</div>	investitor	ZDRAVSTVENI DOM BLEĐ, Mladinska cesta 1, Bled	načrt	NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE Močnostne inštalacije		vadja projekta		Janez ŠLIBAR, u.d.i.s.		IZS S-1456	
	naziv gradnje	OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLEĐ	risba	BLOK SHEMA POVEZAV ZA AVTOMATIKO OGREVANJA	pooblašćeni inž.		Tomaž PETERLIN, el. tehnik		IZS E-9048		E-4
					sodelavec		Jernej LOVŠIN, inž.el.				
					št. projekta	6-5/17	št. načrta	E-48/19	vrsta dok.	PZI	
					datum	APRIL 2019	merilo		št. str.	1	
						zamenjuje		stran	1		



spremembe

ESPiN d.o.o.

Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana
T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645

investitor ZDRAVSTVENI DOM BLEJ, Mladinska cesta 1, Bled

naziv gradnje OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLEJ

načrt NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

risba STROJNA SHEMA KOTLOVNICE

vodja projekta Janez ŠLIBAR, u.d.i.s. IZS S-1456

pooblaščen inž. Tomaž PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048


sodelavec Jernej LOVŠIN, inž.el.

vrsta dok. PZI **datum** APRIL 2019

št. projekta 6-5/17 **št. načrta** E-48/19

merilo **zamenjuje** **št. risbe** E-5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




OPOMBA:

Vsaka svetilka varnostne razsvetljave mora imeti oznaka iz katere je razvidno iz katerega razdelilnika se napaja, številko tokokroga oziroma inštalacijskega odklopnika ter zaporedno številko v liniji. Inštalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti označen tako, da je takoj razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave.

ESPiN d.o.o. Bernikerjeva 12, Ljubljana Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor	investitor	ZDRAVSTVENI DOM BLED, Mladinska cesta 1, Bled	načrt	NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE Močnostne inštalacije		vodja projekta		Janez ŠLIBAR, u.d.i.s.		IZS S-1456			
	naziv gradnje	OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLED	risba	BLOK SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE	pooblaščen inž.		Tomaž PETERLIN, el. tehnik		IZS E-9048				
					sodelavec		Jernej LOVŠIN, inž.el.						
					št. projekta		6-5/17		št. načrta		E-48/19		vrsta dok.
datum		APRIL 2019		merilo		zamenjuje		št. str.		1		risba	E-6
								stran		1			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



OPOMBA:

Vodnik za izenačevanje potenciala mora imeti vsaj polovico prereza največjega zaščitnega vodnika v objektu, vendar ne večjega od 25mm², oziroma ne manjšega od 6mm² Cu.

Vsi vodniki so tipa H07V-K.

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor	investitor	ZDRAVSTVENI DOM BLED, Mladinska cesta 1, Bled	načrt	NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE Močnostne inštalacije	vodja projekta Janez ŠLIBAR, u.d.i.s. IZS S-1456			
					pooblaščen inž. Tomaž PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048			
	naziv gradnje	OBNOVA KOTLOVNICE V ZD BLED	risba	SHEMATSKI PRIKAZ IZENAČEVANJA POTENCIALOV	sodelavec Jernej LOVŠIN, inž.el.			
					št. projekta 6-5/17	št. načrta E-48/19	vrsta dok. PZI	
					datum APRIL 2019	merilo	št. str. 1	risba
						zamenjuje	stran 1	E-7